



NAANTALIN VAMMAISNEUVOSTO

MUISTIO

Esteettömyyskävely**Aika: torstai 3.9.2026 klo 16.30-19.00****Osallistujat**

Vammaisneuvostosta:

Mika Ratilainen pj, Naantalin kaupungin luottamushenkilö, Turun CP-yhdistys ry
Matti Niemelä, Turun CP-yhdistys ry
Juha Takkinen, Mielen Tukena ry
Pertti Leinonen, Turun Seudun Invalidit ry
Lasse Eklund, Lounais-Suomen neuroyhdistys ry
Pia Ojala vpj, Killin Kehitysvammaisten Tuki ry
Aija Hulsi-Tervonen, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry

Naantalin kaupungilta:

Toni Forsblom, kaupunginhallituksen pj
Hanna Gustafsson, kaupunginvaltuuston pj
Mika Hirvi, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Pekka Alm, kiinteistöpäällikkö
Heli Ojanen, suunnitteluinsinööri
Jussi-Pekka Aamurusko, rakennuttajainsinööri
Marika Lineri, hyvinvointikoordinaattori
Anna Kortelainen, vammaisneuvoston sihteeri

Naantalin Vammaisneuvosto järjesti esteettömyysillan kaupungin luottamushenkilöille, sekä virkahenkilöille, joiden tehtävänkuvaan esteettömyysasiat kuuluvat.

Tutustuimme neljään kohteeseen. Kutsutuilla oli mahdollisuus testata apuvälineiden kanssa liikumista tutustumiskohteissa. Mukana oli kaksi pyörätuolia ja yksi rollaattori.

Kierroksen jälkeen kokoonnuimme kaupungintalon valtuustosalin, ja keskustelimme eri kohteiden toimivuudesta esteettömyys näkökulmasta, sekä mahdollisista parannusehdotuksista.

1. Kohde RAATIHUONE

- Kadunpuoleinen pääoven portaat ovat niin jyrkät, ja ovi kapea, ettei sisäänkäyntiä pystytä muuttamaan esteettömäksi.

Myös pihanpuolella nykyinen ovi on kapea ja raput jyrkät. Sen sijaan pihanpuolella on mahdollista tehdä uusi sisääntuloaukko, ja siihen nostinlaite.
Nostolaitteen talvitoimivuus askarrutti vammaisneuvoston jäseniä.

Pohdittiin, olisiko rampin rakentaminen mahdollista. Ramppi toimii kaikilla keleillä. Ongelma on se, että kaltevuusstandardit täyttäessään siitä tulisi kovin pitkä, ja se veisi paljon tilaa pihasta.

Olisiko punaisen aidan viereen sen tekeminen ehkä kuitenkin mahdollista?

- Raatihuoneen sisätilat todettiin väljiksi, ja helppokulkuisiksi. Inva wc löytyy myös.

2. Kohde TULLIKADUN PÄÄTY JA LIIKENNEYMPYRÄ

- Tullikatu on parantunut huomattavasti
- Invapaikoilta pääsee helposti jalkakäytävälle
- Hidastekivetyksiä pidettiin liian korkeina. Mika Hirvi kertoi, että niihin on tulossa korjaustoimia vielä tänä syksynä.
- Myös Kaivokatu sai postitiivistä palautetta. Pyöräväylien rampit on onnistuneet.

3. Kohde KIRJASTO

- Kirjastossa liikkuminen apuvälineiden kanssa oli helppoa, ja tilaa oli mukavasti sekä alakerrassa, että yläkerrassa.
- Tietokoneita, joihin ylettyy pyörätuolista käsin, oli alakerrassa vain yksi.
- Inva vessat löytyi molemmista kerroksista.
- Portaikossa puuttuu kaiteesta pala mutkan kohdalta. Tulossa hissiremontti, ja kaide korjataan samalla. Hiukan leveämpi hissi olisi vielä parempi, mutta sen leventäminen lieene mahdotonta.

4. Kohde KAUPUNGINTALON ALAKERTA

- Aula kaikuu kovasti
- Ovet toimivat, mutta pääovi on hieman ahdas sähkömopolle (täyttää kuitenkin esteettömyysvaatimukset)
- Invavessaan meneminen on haastavaa näkövammaiselle (hämärää ja esteitä matkalla)
- 7 vuotta sitten pyydetty muutokset invavessaan on tehty, mutta hälytysnaru puuttuu vielä.
- Invavessaan toivottiin automaattivaloa
- Invavessan lavuaari ei kallistu alaspäin. Korkeussäädön puute tekee lavuaarista saavuttamattoman lyhyille pyörätuolikäyttäjille.

Esteettömyyskävely päättyi kaupungintalon valtuustosaliiin, jossa nautimme kahvit. Keskustelimme eri kohteista, ja kaupungin esteettömyysasioista laajemmaltikin.

Vammaisneuvosto kiittää kaikkia osallistujia!