

Kiinteistön osoite

Kiinteistötunnus 529-104-15-1 ja 2 sekä 529-104-14-1 ja 2

Kartta on ☐ ote suunnitelmasta täydennettynä katukorkeuksilla
☒ ote maanalaisten johtojen kartastosta täydennettynä katukorkeuksilla
(rakennetut vesi-, viemäri- ja hulevesijohdot)

Viemärikorkeudet ☐ alustavia ☐ suunniteltuja ☒ rakennettuja

HUOM! Johtojen tarkka sijainti ja korkeus on tarkistettava ennen tonttijohtojen rakentamista!

Viralliset liittymiskorkeudet jäteveteen ja huleveteen ilmoitetaan rakentajalle erillisellä liitoskohtalausunnolla. Lupaa haettaessa on rakennuttajan esitettävä kaavake Hakemus/lausunto vesijohtoon ja jäteveteen liittymiseksi. Vesihuoltolaitos merkitsee tähän kaavakkeeseen viralliset paikat ja korkeudet verkostoon liittymiseksi. Ilman liitoskohtalausuntoa asiakas ei voi liittyä verkostoon.

Vesihuoltolinjoihin liittyvät tarkemmat tiedot:

Naantalin vesihuoltolaitos

Esa Saarre p. 050 339 0529/ Rami Pirkola p.050 339 0566

Katukorkeudet ☐ suunniteltuja ☐ vahvistettuja ☒ rakennettuja


Annetut korkeudet ovat korkeusjärjestelmässä N2000.

Suunnittelussa ja rakentamisessa edellytetään noudatettavan Suomen rakentamismääräyskokoelman kansion D1 (Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot) määräyksiä ja ohjeita.

Padotuskorkeutena pidetään erillisviemäröinnissä tonttiviemärin liittymäkohdassa yleisen viemärin laen korkeutta + 100cm.

Huleviemäriissä padotuskorkeus on liittymäkohdan kadun korkeus + 10cm.

Merkkien selitys:



Naantalissa 6.6.2022

Heli Ojanen
Suunnitteluinsinööri